



Skorsten & Ventilations
Mästarna i Helsingborg AB
Florettgatan 27 B
254 67 Helsingborg

Protokoll

Besiktning

Ägare (namn och postadress)

Linda Madsen & Per Håkansson
Bygatan 22
263 61 Viken

Fastighetsbeteckning

Barometern 17

Kommun

Höganäs

Datum: 2021-09-16

Diariennr: RD21-0711

Fastighetens adress

Bygatan 22

Typ av byggnad/verksamhet

Villa

Kopia till ☒ Byggnadsnämnd ☐ Räddningstjänst ☐ Annan 0709317187 per@kompanjonen.se

Objektstyp

Braskamin

Placerad

vr

Vän

bv

Kanalhöjd

4m

Undertryck i pascal
vid eldning i
eldstaden

12

Angränsande kanaler

☐ Finns ☒ Finns ej

Provningsmetod

BVL 3:443

Skiljevägarnas täthet till angränsande kanal

☒ normal täthet ☐ ej normal täthet

Kanaltyp/insats

Isokern

Rök/os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme

☒ Förmärktes ej ☐ Förmärktes

Tvårsnitt

150mm

Besiktning avser

☐ Nybyggnad ☒ Ändring

Rumsluftsberoende

☒ NEJ ☐ JA

Takskyddsanordningar

☒ Utan erinran ☐ Med erinran

Utlåtande

Besiktningen avser kontroll av nyinstallerad braskamin med tillhörande befintlig rökkanal enligt PBL.

Eldstad modell- Wictoria Westbo kamin

Typgodkännande: EN13229:2001-2004

CO 0,10%

Vg.80%

Kw 4

Skorstensmodul- Schiedel Isokern

EN 0056

Rökgasfläkt- Exhausto RSV 09

Eldstaden får brukas

Anmälan-Diarnr : Bygg 2021.35

Bes.Ramiz Drinic

Tel:070 567 95 81

ramiz@svm.nu

Besiktningen har utförts

☒ utan erinran

☐ med erinran

Besiktningssman

Ramiz Drinic Skorstensfejarmästare

Underskrift