



RAPPORT - ELEKTRONISK MÄTNING AV RADON

Mätresultat

Mätperiod: 2025-12-16 22:00 – 2025-12-22 09:15

MEDELVÄRDE FÖR HELA PERIODEN

72 ± 12 Bq/m³

Övrig information om mätningen

Adress
Fågelsången 2
25591 Domsten

Ansvarig utförare
Simon Frej

Byggnadstyp
Villa

Ventilationstyp
Självdrag

Våningsplan
1

Lägenhetsnummer
-

Blåbetong
Ja

Kommentarer

Se separat dokument för utlåtande. Blåbetong förekommer, dock med så låga strålningsvärden att det ej har en bidragande radonhalt som överstiger gränsvärdet.